

**ІНФОРМАЦІЯ за процедурами закупівель відповідно до вимог  
ПКМУ від 11.10.2016 N 710 "Про ефективне використання державних коштів"**

з/п	Найменування предмета закупівлі	Номер закупівлі у електронній системі закупівель	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
1.	ДК 021:2015 код 31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації (Мультисенсорний пожежний сповіщувач та інше)	UA-2022-07-19-004693-a	<p>Згідно п. 72.22 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»:</p> <p>72.22 Резервний запас пожежних сповіщувачів (димових, теплових, ручних тощо) повинен становити не менше 10 % від загальної кількості їх в СПС.</p> <p>Та виконуючи вимоги п. 1.1 розділу V НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки в Україні»&gt;:</p> <p>1.1. Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.</p> <p>Для підтримання в працездатному стані та проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту СПЗ «Sieteps», яка входить в перелік систем відповідальних за безпеку НБК, згідно «Річного план-графіку технічного обслуговування систем пожежогасіння і систем пожежної сигналізації» виникає необхідність закупівлі вказаних нижче запчастин, які не призведуть до подорожчання системи СПЗ НБК «Sieteps»:</p> <p>FDOOT241-A9 Мультисенсорний (ASA) пожежний сповіщувач (або еквівалент) – 10 шт</p> <p>FDCI222 Модуль входу (4 контр.входи) (або</p>	<p>Очікувана вартість предмету закупівлі 207316,64 грн. визначена, як добуток прогнозованої ціни за одиницю товару, розрахованої методом порівняння ринкових цін, на кількість товару, що встановлена на базі потреби на поточний бюджетний період</p> <p>Розмір бюджетного призначення згідно з планом використання.</p>

			еквівалент) – 9 шт  FDCIO222 Модуль входу/виходу (4 контр.вх. та 4 рел.вих.: 250VAC/4A 1кВА, 30VDC/4A 120W) (або еквівалент) – 9 шт	
--	--	--	---	--