

**ІНФОРМАЦІЯ за процедурами закупівель відповідно до вимог
ПКМУ від 11.10.2016 N 710 "Про ефективне використання державних коштів"**

з/п	Найменування предмета закупівлі	Номер закупівлі в електронній системі закупівель	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
1.	ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Регульований блок живлення)	UA-2024-04-30-006895-a	<p>З метою виконання пунктів Виробничої програми робіт ДСП ЧАЕС на 2024 рік : пункт 1.3.4.7. « Технічне обслуговування і ремонт автоматичних систем пожежогасіння та автоматичної пожежної сигналізації ДСП ЧАЕС» відповідно до ст. 20 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII було застосовано процедуру відкритих торгів до закупівлі ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Регульований блок живлення 1-60В 10А, активне охолодження, з дисплеєм).</p> <p>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі встановлені відповідно до вимог діючого законодавства та на підставі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • План-графік робіт з підтримання експлуатаційної придатності систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння та інженерних систем дільниці з обслуговування автоматичного пожежогасіння та автоматичної пожежної сигналізації служби ремонту ЕЦ; • Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затв. наказом МПЕ від 26.09.2018 № 491; • Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014; • Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила ГКД 34.20.507-2003(у редакції 2019р.); • Норми випробування електрообладнання СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020; • Загальні положення безпеки атомних станцій НП 306.2.141-2008. <p>Для обслуговування систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння та інженерних систем дільниці з обслуговування автоматичного пожежогасіння та автоматичної пожежної сигналізації служби ремонту ЕЦ використовується Регульований блок живлення 1-60В 10А з активним охолодженням та дисплеєм.</p> <p>Основними характеристиками даного прибору є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вхідна напруга вибирається перемикачем; - Захист: коротке замикання/перевантаження/перенапруга; - Авто відновлення після спрацювання захисту перевантаження - Стабільність навантаження: $\pm 2\%$; 	<p>Очікувана вартість предмету закупівлі 20776,00 грн. визначена, як добуток прогнозованої ціни за одиницю товару, розрахованої методом порівняння ринкових цін, на кількість товару, що встановлена на базі потреби на поточний бюджетний період</p> <p>Розмір бюджетного призначення згідно з планом використання.</p>

			<ul style="list-style-type: none">- Регулювання Uвих 1-60В;- Ефективність (ККД): 87%»- Вхідна напруга: 110 і 230 50/60 Гц;- Охолодження: Активне;- Вихідна напруга: 1-60 Вольт;- Максимальний вихідний струм: 10 Ампер;- Робочий струм до 8 Ампер.	
--	--	--	--	--