

РОЗСЕКРЕЧЕНО

СЕКРЕТНО

26

УТВЕРЖДЕН

Экз. № 4

Решением Правительственной комиссии  
от 28 ноября 1986 г. № 327с

## А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

~~О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА~~~~ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО~~о приемке на техническое обслуживание законсервированного  
от 30 ноября 1986 г. в/блока № 4 Чернобыльской АЭСГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановле-  
нием и др.) от 23 октября 1986 г. № 2126 рс

Распоряжение Совета Министров СССР

в составе:

председателя Министра атомной энергетики СССР тов. ЛУКОНОВА Н.Ф.

и членов комиссии-представителей:

заказчика (застройщика)

Заместителя председателя

Первого заместителя Министра среднего машиностроения СССР

тов. РЯБКОВА Л.Д.

Директора Чернобыльской АЭС тов. ПОЗДНИКОВА Э.Н.

ВО "Чернобыльская АЭС"

Объект "Укрытие"

Арх. № 1986 вкл. 30.11.86

эксплуатационной организации

Начальника Главного Управления Минатомэнерго  
СССР тов. ФИЛИМОНОВА В.М.

генерального подрядчика

Заместителя Министра среднего Машиностроения  
СССР тов. УСАНОВА А.Н.

субподрядных организаций

Начальника химических войск Минобороны СССР  
тов. ПИКАРОВА В.К.К В. № 12-723  
от 24.11.1986 г.Директора института атомной энергии им. И.В.  
Курчатова Минсредмаша СССР  
тов. АЛЕКСАНДРОВА А.П.

ЭНЕРГОАТОМ ИИ ВІДДІЛ

Доплат до вкл. № 1547  
10.08.1986 г.

Уч. № 743

Доплат  
до вкл. № 946+8  
13.08.1986 г.Чернобыльская АЭС  
Вх. № 104с  
8.12.1986



Председателя Госатомэнергонадзора СССР т. МАЛИШЕВА В.М.  
 Заместителя председателя Госстроя СССР т. ИЩЕНКО И.И.  
 Начальника Всесоюзного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Гидропроект" им. С.Я. Бука Минэнерго СССР т. МИХАЙЛОВА Л.П.  
 Заместителя директора научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Минсредмаша СССР т. ЧЕРКАШОВА Ю.М.  
 Главного инженера Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института энерготехнологии Минсредмаша СССР т. КУРНОСОВА В.А.  
 Органов государственного санитарного надзора  
 Органов государственного пожарного надзора  
 Исполкома районного (городского) Совета народных депутатов  
 Технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов  
 Профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации  
 Финансирующего банка назначения  
 Органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР

Первого заместителя Министра здравоохранения СССР т. ВОРОБЬЕВА Е.И.  
 Начальника Главного Управления пожарной охраны МВД СССР т. МИКЕЕВА А.К.  
 Заместителя Председателя Совета Министров Украинской ССР т. НИКОЛАЕВА Н.Ф.  
 Председателя ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности т. СИМОЧАТОВА Н.П.

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ~~на техническое обслуживание законсервированного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС~~

по адресу: ~~Чернобыльская АЭС~~

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.).

от « 29 » мая 1986 г. № 634-188 Постановления ЦК КПСС и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от « » 19 г. №

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **Управлением строительства**

№ 605 Минсредмаша СССР и субподрядными организациями **строительно-монтажные работы**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ВНИПИЭТом** и субподрядными организациями **проект 34304/ДСП**

Минатомэнерго СССР  
 ПОДПИСИ  
 ПОДЛИСТИ  
 2590-15с  
 01.12.86 3



Установить общую оценку качества строительства объекта

см. приложение

Председатель государственной комиссии

Н.Ф. ЛУКШИН

Члены государственной комиссии:

Л.Д. РЯБЕК

А.П. АЛЕКСАНДРОВ

В.М. МАЛИШЕВ

В.И. ВОРОБЕВ

И.И. ИВАНОВ

А.Н. УСАНОВ

Н.Ф. НИКОЛАЕВ

В.Н. ПИКАЛОВ

А.Н. МИКЕЕВ

В.Н. ФИЛИМОНОВ

Л.П. МИХАЙЛОВ

В.А. ЮРИССОВ

В.М. ЧЕРКАШОВ

Э.Н. ПОСЛОВИТОВ

Н.П. СИМОНОВ

Комиссия поручает :

1. С целью уточнения условий технического обслуживания законсервированного энергоблока ИАЭ, ФЭБ, НИИЭТ, ВНИПИЭТ, Чернобыльской АЭС и Госатомэнергонадзору на основании наблюдений и анализа ежеквартально докладывать Правительственной комиссии состояние строительных конструкций, надежность и достаточность средств контроля состояния топлива. При необходимости по результатам рассмотрения производить корректировку требований ядерной безопасности, эксплуатационной документации, разработку и внедрения соответствующих мероприятий.
2. После выполнения дезактивационных работ по кровле и помещениям энергоблока № 3 провести контрольное обследование защитных свойств разделительной стенки между 3-им и 4-м энергоблоками.

При необходимости произвести усиление биозащитных характеристик разделительной стены.

Ответственные : Чернобыльская АЭС, Минздрав СССР, ВНИПИЭТ, МО СССР, УС-605.

Срок 15.01.87г.

см. на обороте

цх 743е